



1. Új "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
2. Új ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
3. Új ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
4. Új Körzsinóros segélyhívó wc mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (iroda) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- 5a. Meglévő megmaradó WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban
- 5b. Új WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
6. felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
7. Új helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 150 cm magasságban
8. Új WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
9. Meglévő megmaradó speciális kiállású padlón álló, elől tömör WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt,
10. Meglévő megmaradó 60*48 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó, 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
Hátrahúzott térdszabad szifon kialakítása szükséges!
11. Új mosdókagyló mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
12. Meglévő megmaradó nagyméretű dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/75, felette világítás
13. Új szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279
14. Meglévő megmaradó szappanadagoló,
15. Új meleglevegős kézszáritó, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolás papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 100 cm magasságban,
16. padlóösszefolyó (réseinek kiemelkedése max 10 mm legyen)
17. kontrasztos villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédett kivitelben
Elektromos szerelvények (villanykapcsoló, nyugtázó, vészjelző) megnevezése és Braille feliratozása szükséges
18. Meglévő megmaradó radiátor

- kapaszkodók: min. Ø30 mm
- kapaszkodóknak minden ponton 200 kg-ot (2 kN) el kell bírni
- kontrasztos, vizesen is csúszásmentes matt kerámia padlóburkolat R12
- lábazati sor és 1,10 magas csempesor eltérő kontrasztos színben

MJ: műszakilag egyenértékű termékek beépíthetők tervezővel történt egyeztetés után.

Méreték a helyszínen ellenőrizendőek !

BERUHÁZÓ: Nyírtass Község Önkormányzata 4522 Nyírtass, Tass Vezér u. 1.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: Nagy Zsolt építész-mérnök 4031 Debrecen, Postakert u. 22.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építész-mérnök É-09-0486	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET Ifjúsági épület, 4522 Nyírtass, Petőfi út 14/B HRSZ.: 852 TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00039 Nyírtass Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése			
TERVR.: Akadálymentes wc alaprajzi kialakítása	M 1:50	DÁTUM: 2020.02.	T.SZ.: AKM-01