



**Jelmagyarázat**

- Meglévő méretlen gázvezeték
- Meglévő mért kisnyomású gázvezeték (pü=30mbar)
- Tervezett mért kisnyomású gázvezeték (pü=30mbar)
- X X X Ebtandó kisnyomású gázvezeték
- Nem éghető flexibilis gázvezeték (pü=30mbar)
- Golyóscsap

**Megjegyzés**

- Gázfajta: földgáz.
- Nyomáspróba:
  - \* szilárdsági vizsgálat 1 bar/15 perc
  - \* tömörítési vizsgálat 150 mbar/10 perc.
- Üzemeltetés és karbantartás a gépkönyv szerint.
- A vonatkozó előírásokat, szabványokat szigorúan be kell tartani.
- A gázhálózatot az MSZ HD 60364 szerint az EPH csomópontba be kell kötni.
- A tervezett gázvezeték acélcső MSZ EN 10208-2 LS MSZ EN 10255 szerint.
- A MEO átadásához szükséges: EPH jegyzőkönyv, végleges kéményespróba szakvélemény

Ezen terv a Szerző Jogiúól szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közzéadása, átírása, közöltetése és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!		
Megrendelő:	Nyírtass Község Önkormányzata 4522 Nyírtass Tass Vezér út 1.	KT
Munka tárgya:	Ifjúsági épület 4522 Nyírtass Petőfi út 14/B hrsz.:852	Dátum: 2020.04
Terv megnevezése:	Gázellátás Földszinti alaprajz, függőleges csőterv	Méretarány: M=1:50
Tervezők:	BIRÓ ROLAND Építetgépész mérnök GT-15-0655	Tervszám: Gg-01